

Ruj. Tuan :

Ruj. Kami : SPAN/BPI/300-10/270/A/W-1(9)

Tarikh : 26 Apr 2018

SPIROLITE (M) SDN. BHD.
59-3, THE BOULEVARD
MID VALLEY CITY
LINGKARAN SYED PUTRA
59200 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
(U/P: CIK FARAH AZIRAH BT ADNAN)

No. Tel : 60322019433

No. Faks: 60322019133

Tuan,

PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL UNTUK PRODUK-PRODUK KEGUNAAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan **telah disenaraikan** sebagai pembekal produk-produk kegunaan industri perkhidmatan air seperti berikut:

Bil	No. Penyenaraian SPAN	Kegunaan	Produk	Jenama	Maklumat Sijil Barangan		
					No. Sijil	Standard	Tempoh Sah Laku
1	SPAN/BPI/300-10/270/A/W-1	Sistem Bekalan Air	PIPES - POLYETHYLENE (PE / HDPE) PIPE	SPIROLITE, APS	SIRIM PS006001 Pengilang : SPIROLITE (M) SDN. BHD.	MS 1058: PART 2: 2005	25 Feb 2019

3. Penyenaraian adalah **tertakluk sepenuhnya mengikut skop dan tempoh sahlaku sijil barangan** yang dikemukakan kepada SPAN. Penyenaraian ini juga tertakluk kepada syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam lampiran sekiranya ada [Ada / Tiada].

4. Syarikat yang memasuki penyenaraian ini adalah **bertanggungjawab** untuk **memastikan bahawa sijil barangan adalah sah (valid)** pada sepanjang penyenaraian dan **mengemaskini maklumat sijil barangan** kepada SPAN setiap kali pembaharuan sijil dibuat atau sekiranya terdapat perubahan pada skop pensijilan.

~~5. Kegagalan tuan untuk mematuhi keperluan (4) boleh menyebabkan syarikat tuan dikeluarkan dari penyenggaraan tanpa sebarang notis. Produk yang telah dikeluarkan dari senarai penyenggaraan adalah tidak dibenarkan untuk digunakan dalam mana-mana sistem bekalan air atau pembedungan di Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan.~~


Sekian, terima kasih.

Yang benar,



(ABDULL SUKOR BIN ISMAIL)

Pengarah Kanan

 Bahagian Pembangunan Industri
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)



LAMPIRAN
No. Listing : SPAN/PPI/300-10/270/A/W-1
Tarikh : 26 Apr 2018



PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL

SYARAT-SYARAT KHUSUS

Produk : Polyethylene (PE) Pipe
Standard : MS 1058: Part 2: 2005; ISO 4427-2 : 2007; DIN 8075 (1999 – 08)

1. Minimum rating for PE Pipe is PN 12.5
2. Polyethylene Pipe (PE) product should have a blue marking stripe (blue stripes) on the pipe as an identification for water supply usage. The blue stripes must comply with the following condition:
 - a. mixture of compound used to produce the blue stripes have to use the same PE polymers with the original PE polymers (PE 80/PE 80 or PE 100/PE 100) as used in the manufacture of the PE pipe.
 - b. PE 80 blue (light blue) compound should be used for PE 80 pipe and PE100 (dark blue) stripe for PE100 pipe in order to identify the classification of PE material.
 - c. Minimum number of stripes shall be 4 spaced at 90° interval.
 - d. Thickness of stripes should be less than 10% of the wall thickness of the pipe.

