

Ruj. Tuan :  
Ruj. Kami : SPAN/BPI/300-10/270/A/W-3( 8 )  
Tarikh : 21 Sep 2020

SPIROLITE (M) SDN. BHD.  
LOT 4, JALAN P/2A,  
KAWASAN PERINDUSTRIAN BANGI,  
BANDAR BARU BANGI,  
43650 SELANGOR DARUL EHSAN  
(U/P: ENCIK CHUAH SEONG YAW)

No. Tel : 60389250306  
No. Faks: 60389253568

Tuan,

**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL UNTUK PRODUK-PRODUK KEGUNAAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR**

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan **telah disenaraikan** sebagai pembekal produk-produk kegunaan industri perkhidmatan air seperti berikut:

Bil	No. Penyenaraian SPAN	Kegunaan	Produk	Jenama	Maklumat Sijil Barangan		
					No. Sijil	Standard	Tempoh Sah Laku
1	SPAN/BPI/300-10/270/A/W-3	Sistem Bekalan Air	STORAGE CISTERN / TANK - POLYETHYLENE (PE / HDPE) WATER TANK	SPIRAL TANK	SIRIM PS006003 <u>Pengilang :</u> SPIROLITE (M) SDN. BHD.	MS 1225: PART 2:2006	10 Aug 2021

3. Penyenaraian adalah **tertakluk sepenuhnya mengikut skop dan tempoh sahlaku sijil barangan** yang dikemukakan kepada SPAN. Penyenaraian ini juga tertakluk kepada syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam lampiran sekiranya ada [ Ada / ~~Tiada~~ ].

4. Syarikat yang memasuki penyenaraian ini adalah **bertanggungjawab** untuk **memastikan bahawa sijil barangan adalah sah (valid)** pada sepanjang penyenaraian dan **mengemaskini maklumat sijil barangan** kepada SPAN setiap kali pembaharuan sijil dibuat atau sekiranya terdapat perubahan pada skop pensijilan.

5. Kegagalan tuan untuk mematuhi keperluan (4) boleh menyebabkan syarikat tuan dikeluarkan daripada penyenggaraan tanpa sebarang notis. Produk yang telah dikeluarkan daripada senarai penyenggaraan adalah tidak dibenarkan untuk diguna pakai dalam mana-mana sistem bekalan air atau pembedungan di Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,



( ABDULL SUKOR BIN ISMAIL )

Pengarah Kanan

Bahagian Pembangunan Industri

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

*x*



**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL  
SYARAT-SYARAT KHUSUS**

PRODUCT : STORAGE CISTERN / TANK - POLYETHYLENE (PE / HDPE) WATER TANK

STANDARD : MS 1225: PART 2:2006

- 1 Tangki perlu mempunyai interlocking mechanism.
- 2 Maklumat asas tangki dalam bentuk tag, pelekat atau penanda lain yang dilekatkan secara kekal hendaklah dipamerkan di tapak di tempat yang mudah dilihat dan tidak terhalang dari pandangan. Tag, pelekat atau penanda lain tersebut mestilah mempunyai maklumat berikut:
  - a) Tarikh pemasangan
  - b) Jenis tangki
  - c) Standard produk
  - d) Kapasiti tangki
  - e) Pengilang dan pembekal
  - f) Nombor pendaftaran SPAN